

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 02/07/2015

prot. n° 14885

Spett. le

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITO:

- Nel "capitolato descrittivo prestazionale" del lotto 5 si parla di "**esecuzione di rivestimento esterno**" sia per l'intervento 455 che per l'intervento AP19: cosa si intende?

Nello stesso documento, all'art. 11 pag. 46, all'interno dei "requisiti opere edili" non si cita mai alcun rivestimento esterno:

come si può pensare di realizzare un rivestimento esterno su interventi riguardanti solo alcuni piani e non altri?

Inoltre questo è in contrasto con le contro-pareti interne coibentate da prevedere sui lati perimetrali.

- Nei progetti preliminari a base gara mancano i **prospetti stato di fatto del Lotto 4**? Si potrebbero avere?
- Nel "capitolato descrittivo prestazionale" del lotto 3, a pag. 24 la prescrizione DAU 2.4 richiede la predisposizione di n° **2 gas medicali**: "ossigeno" e "vuoto";
nel medesimo documento a pag. 34 del cap. "impianto gas medicali" sono richiesti **3 gas medicali**: "ossigeno", "vuoto", "aria compressa medicale 4 bar".

Il progetto definitivo quale indicazione deve seguire?

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 30/06/2015 ed in atti al prot. n. 14772 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa che:

- 1) Per rivestimento esterno, da eseguire in conformità al D.A.L. 156/2008 e s.m.i. si intende il rivestimento da eseguire su tutte le pareti esterne, sul lato interno. Negli interventi 455 e AP 19 è previsto un isolamento sul lato esterno delle pareti perimetrali del cavedio interno (pozzo luce) del corpo D., da eseguire conformemente al D.A.L. 156/2008 e s.m.i.
- 2) I prospetti disponibili sono quelli presenti nei cd di gara.
- 3) Devono esser presi come riferimento le indicazioni di pag. 34 del Capitolato Prestazionale del Lotto 3, in merito alla richiesta di prevedere nr 3 gas medicali (ossigeno, vuoto aria compressa medicale 4 bar)

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365