

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 9/07/2015

prot. n° 15420

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITI:

1. Lotto 2 - Corpo E

In merito all'utilizzo del piano terzo riservato a ambulatori chirurgici e sale operatorie, si chiede alla S.A. la possibilità di indicare distintamente quanti medici e quanti infermieri utilizzeranno il suddetto piano.

2. Lotto 2 - Corpo E

Si chiede alla S.A. di indicare la classificazione ISO delle sale operatorie in quanto si rileva che nel Capitolato Speciale a pag. 31 sono classificate come ISO 7 mentre a pag. 56 sono classificate ISO 8.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 8/07/2015 ed in atti al prot. n. 15340 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa quanto segue:

1. In questa fase non è possibile indicare un numero esatto di persone in merito al piano terzo del corpo E.
2. Rispetto alla filtrazione delle S.O. al piano terzo corpo E si può adottare come riferimento lo standard ISO 8.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365